

完了検査申請書第四面の記載例（木造建築物の例）
（第四面）

工事監理の状況

	確認を行った 部位・材料の 種類等	照合内容	照合内容を行っ た設計図書	設計図書の内容に ついて設計者に確 認した事項	照合内容	照合結果（不適の場合には建 築主に対して行った報告の内 容）
敷地の形状、 高さ、衛生及 び安全	敷地	・高さ、形状、寸法 ・道路との接続の状況	配置図	無し	・土工事の工程終了後に現場 で照合	適 (/)
	擁壁	・設置の状況 (H=1.8m)	配置図 敷地断面図	"	・"	適 (/)
主要構造部 及び主要構 造部以外の 構造耐上主 要な部分に 用いる材料 (接合材料 を含む)の 種類、品 質、形状及 び寸法	支持地盤	・支持層の種類、位置、 地耐力	仕様表 基礎詳細図 基礎伏図	無し	・工程終了時に現場で確認	適 (/)
	木材	・材料、種類、規格、仕 上、品質、形状、寸法	仕様表 各階伏図 矩計図	"	・納品書による書類審査 ・受入時の検査及び工程終了 時に現場で照合	適 (/)
	コンクリート	・材料、種類、規格、品 質 ・形状、寸法、仕上 ・4週圧縮強度	仕様表 基礎伏図 矩計図	"	・納品書による書類検査及び 工程終了時に現場で照合 ・配合計画書による書類審査、 受入時の検査及び工程終了時 に現場で照合	適 (/)
	鉄筋	・材料、種類、規格、仕 上、品質、形状、寸法	仕様表 基礎詳細図 基礎伏図 矩計図	"	・鋼材検査証明書による書類 審査、受入時の検査、工程終 了時に現場で照合 ・ミルシートによる書類審査、 受入時の検査及び工程終了時 に現場で照合	適 (/)
	屋根材	・材料、品質、寸法、形 状 ・不燃材料	仕様表 部分詳細図 小屋伏図 矩計図	"	・受入時の検査及び工程終了 時に現場で照合 ・納品書と設計図書を照合	適 (/)
	外壁材	・材料、品質、寸法、形 状 ・不燃材料	立面図 部分詳細図 矩計図	"	・"	適 (/)
	接合金物	・形状、寸法、品質	柱頭・柱脚金物 算定図 各階伏図	"	・納品による書類検査 ・受入時の検査及び工程終了 時に現場で照合	適 (/)
	アンカーボルト	・形状、寸法、品質	仕様表 基礎伏図	"	・"	適 (/)

	確認を行った部位・材料の種類等	照合内容	照合内容を行った設計図書	設計図書の内容について設計者に確認した事項	照合内容	照合結果（不適の場合には建築主に対して行った報告の内容）
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等	柱と梁との接合部分	・接合状況	仕様表 部分詳細図 各階伏図 矩計図	無し	・工程終了後に現場で照合	適 (/)
	筋かい端部の接合部分	・ "	・ "	無し	・ "	適 (/)
	柱と土台の接合部分	・ "	・ "	無し	・ "	適 (/)
	土台と基礎との接合部分	・ "	仕様表 基礎詳細図 基礎伏図 矩計図	無し	・ "	適 (/)
	基礎鉄筋の接合部分	・継手の状況 ・重ね長さ	仕様表 基礎詳細図 基礎伏図 矩計図	無し	・ "	適 (/)
	屋根材	・接合状況	仕様表 部分詳細図	無し	・自主検査記録等を設計図書と照合	適 (/)
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ	基礎	・位置、形状、寸法 ・配筋本数、配置 ・位置、形状、寸法	配置図 基礎伏図 矩計図 仕様表 基礎詳細図	無し	・工程終了後に現場で照合	適 (/)
	土台	・位置、形状、寸法	土台伏図 仕様表	・ "	・ "	適 (/)
	柱	・位置、形状、寸法 ・遠し柱の状況	各階伏図 矩計図 壁柱図	・ "	・ "	適 (/)
	梁	・位置、形状、寸法 ・欠込みの有無	仕様表 矩計図	・ "	・ "	適 (/)
	筋かい	・位置、形状、寸法 ・欠込み、補強の状況	仕様表 壁柱図 矩計図	・ "	・ "	適 (/)
	壁・耐力壁 準耐力壁等	・位置、形状、寸法	仕様表 基礎伏図	・ "	・ "	適 (/)
	床	・位置、形状、寸法 ・火打材の配置	仕様表 短計図	・ "	・ "	適 (/)

	確認を行った部位・材料の種類等	照合内容	照合内容を行った設計図書	設計図書の内容について設計者に確認した事項	照合内容	照合結果（不適の場合には建築主に対して行った報告の内容）
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ	屋根	・位置、形状、寸法	立面時 断面図 矩計図	〃	・工程終了時に現場で確認	適 (/)
	建築物全体	・平面形状、断面形状 ・建築物の高さ	配置図 各階平面図 立面図 断面図	〃	・〃	適 (/)
	廊下	・位置、形状、寸法	各階平面図	〃	・〃	適 (/)
	階段	・〃	〃	〃	・〃	適 (/)
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況	地面から1m以内の部分の、柱、筋かい	・防腐、防蟻処置の状況	仕様表 立面図 矩計図	無し	・工程終了時に現場で確認	適 (/)
	外壁の下地	・防水措置の状況	立面図 矩計図 部分詳細図	〃	・〃	適 (/)
特定天井に用いる材料(略)	該当なし					
居室の内装の仕上に用いる建築材料の種類及び当該建築材料を用いる部分の面積	内装仕上材	・仕上材の種類 ・仕上材の状況	仕様表 平面図	無し	・工程終了時に現場で確認	適 (/)
	内部建具	・仕上材の状況	仕様表 矩計図	〃	・〃	適 (/)
	各種設備機器の面材	・〃	・〃	〃		適 (/)
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上の材料の種類及び暑さ	台所の天井及び壁	・仕上材の種類 ・仕上材の状況	仕様表 立面図 矩計図	無し	・工程終了時に現場で確認	適 (/)
開口部に設ける建具の種類及び大きさ	外部開口部	・寸法、形状	各階平面図 採光確認表 立面図	無し	・工程終了時に現場で確認	適 (/)

	確認を行った部位・材料の種類等	照合内容	照合内容を行った設計図書	設計図書の内容について設計者に確認した事項	照合内容	照合結果（不適の場合には建築主に対して行った報告の内容）
建築設備に用いる材料の種類並びにその照合した内容、構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む）	配管、配線	種類、形状、寸法 ・設置状況	仕様表 各階平面図 設備図	無し	受入時の製品の確認及び取付時に現場で確認	適 (/)
	給水設備	・"	"	"	"	適 (/)
	排水設備	・"	"	"	"	適 (/)
	浄化槽	種類、形状、寸法 ・型式番号(××××号) ・設置状況	"	"	"	適 (/)
	電気設備	形状、寸法、規格 ・機器の性能 ・設置、施工後検査	"	"	"	適 (/)
	ガス設備	・"	"	"	"	適 (/)
備考	① 工事監理体制:別紙添付 ② 建築工事施工結果報告書:別紙添付 ③ 省エネ工事監理報告書:別紙添付 ④ 年 月 日 計画変更確認 第 号 主な変更内容:耐力壁位置の変更					